



19262



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

VISTO il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta VERMEISTER S.r.l. sita in Loc. Fornaci - MORNICO AL SERIO (BG), produttrice del prodotto verniciante ignifugo denominato "MASTER FIRE" per la quale si richiede l'omologazione del prodotto stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di prova n. RFV/110 del 29/11/2001 emesso per il prodotto prodotto dal Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Capotole - ROMA;

VISTA la dichiarazione del produttore (sch. n. 1) allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta VERMEISTER S.r.l. di MORNICO AL SERIO (BG)

SIMBOLOGIA

con il numero di codice PT1204PV1100002, del prototipo del prodotto verniciante ignifugo denominato "MASTER FIRE" della ditta VERMEISTER S.r.l. di MORNICO AL SERIO (BG), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE REAZIONE AL FUOCO I (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche del prodotto sottoposto a prova, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella dichiarazione del produttore parimenti citata in premessa.

La validità del presente atto di omologazione non è attribuibile al prodotto verniciante ignifugo che non sia stato applicato a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore allegata al certificato di prova.

Sul presente atto di omologazione, da apporre su ogni confezione del prodotto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- DICITURA: "PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO";
- NOME DEL PRODUTTORE: ditta VERMEISTER S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE REAZIONE AL FUOCO: I (UNO);
- * - CODICE: PT1204PV1100002

Sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del prodotto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, tra l'altro, i dati del marchio di conformità sopra indicati nonché l'indicazione del periodo di validità dell'efficacia del prodotto che, comunque, non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992.

Roma, 10 APR. 2002
Fasc.4190 sott. 1309

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Michele FERRARO)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

* Il codice di omologazione deve intendersi corretto in: "BG1204PV1100002" - Roma, 16 APR. 2002

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE INCENDI

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE INCENDI E LA SICUREZZA TECNICA

CODICE: PT1204PV1100002 del 10/04/2002

VALIDITA' RINNOVATA FINO AL 10/04/2010

Atto non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2 del D.M. 03/09/2001

Firmato
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N:B. Il presente atto, esente dal bollo ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 29 dicembre 1990 n° 405, viene rilasciato sotto forma di duplicato in data 22 novembre 2012, per causa di estrema usura dell'Atto originale



IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE INCENDI E LA SICUREZZA TECNICA

VISATA L'ISTANZA DI RINNOVO PRESENTATA IN DATA 05/07/2012

VALIDITA' RINNOVATA FINO AL 10/04/2017

Atto non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2 del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

